

**Mohácsi Üzemigazgatóság 2018 I. félév tisztított szennyvíz vizsgálati eredményei**

Vétel dátuma	Hely	Megnevezés	pH	BOI5 mg/l	KOI <sub>k</sub> mg/l O <sub>2</sub>	NH <sub>4</sub> -N mg/l	Összes foszfor mg/l	Összes lebegőanyag mg/l	Hexánnal extr. anyagok mg/l	Összes nitrogén mg/l	Összes ásványi nitrogén mg/l
2018.06.12.	Mohács, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,58	180	329	47		90		56	47
2018.06.12.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,57	<3	37	<1.5	0,23	10	<2.0	5,7	4
2018.07.10.	Mohács, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,63	150	218	47		62		57	47
2018.07.10.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,4	3	<30	<1.5	0,34	13	<2.0	5	3,3
2018.08.07.	Mohács, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,66	340	541	73		152		83	73
2018.08.07.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,62	6	<30	<1.5	0,12	12	<2.0	8,2	5,4
2018.08.14.	Hímesháza szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,49	150	372	26		212		32	26
2018.08.14.	Hímesháza szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,78	<3	<30	<1.5	5,4	12	<2.0	7,9	4,5
2018.08.14.	Geresdlak, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,86	380	549	107		156		118	107
2018.08.14.	Geresdlak, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,82	7	44	<1.5	10	21	<2.0	6,1	6,1
2018.09.11.	Mohács, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,56	150	241	38		80		49	38
2018.09.11.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,65	5	<30	16,4	0,26	15	<2.0	23	18,4
2018.10.09.	Mohács, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,63	460	786	79		252		92	79
2018.10.09.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,67	4	<30	9,6	0,28	18	<2.0	16,9	12,9
2018.11.13.	Mohács, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,54	300	502	66		54		86	66
2018.11.13.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,76	7	<30	23	0,3	10	<2.0	29	24
2018.11.27.	Hímesháza szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,78	160	241	45		96		62	45
2018.11.27.	Hímesháza szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,62	9	<30	2,3	0,51	11	<2.0	9	3,7
2018.11.27.	Geresdlak, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	8,1	330	542	87		66		93	87
2018.11.27.	Geresdlak, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,66	7	<30	6,2	1,1	9	<2.0	7,9	6,7
2018.12.04.	Mohács, szennyvíztelep	nyers szennyvíz	7,36	290	512	46		216		68	46
2018.12.04.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,62	7	<30	23	0,37	23	<2.0	29	24